

中小学教育装备安全隐患重点排查情况记录表

填报单位：（盖章）

填报日期：

序号	类别	安全隐患点	排查情况记录	整改情况记录
1	体育器材	地埋式篮球架、单杠、单双杆、爬梯、平梯等体育设施固定处是否松动、底下是否设立缓冲区		
2		移动式篮球架、乒乓球桌是否安装稳固，有无螺丝松脱、周边是否有锐边、尖角、凸出的锋利部分		
3		是否经常教育学生安全使用户外体育设施		
4	多媒体音乐教室、计算机教室	音箱悬挂装置连接处是否牢固		
5		投影机、电视机等壁装和顶装设备安装是否牢固有效（强度是否达到设备自重的5倍）		
6		电源线路是否老化，插座是否松动，有无电流保护装置		
7		网络线路是否通畅		
8	化学实验器材	化学危险品是否单独存放，危毒药品柜是否牢固，是否坚持“双人双锁”		
9		化学药品是否做到规范分类存放，是否坚持领用和回收登记制度		
10		实验后的废弃危毒品是否按环保要求收集和处置，是否建立环保处理制度。		
11		师生使用危险设备前是否开展安全教育和必要的培训，有无应急预案		
12	图书馆	图书架是否摆放稳固，是否存在倾倒隐患		
13		是否放置消防设备，设立应急逃生通道标识		
14	各类实验室、计算机教室电路	电源线路负载设备总功率是否超过线路核定负载容量		
15		电源线路负载设备总电流是否超过空气开关的额定电流		
16		电源线路是否保护接地线，是否保护接地线能达到要求		
17		师生操控电器设备的电源线路上是否安装剩余电流保护器		
18		电源线路上是否存在导线绝缘层破损，是否线路连接处金属导线外露		

序号	类别	安全隐患点	排查情况记录	整改情况记录
19	各类实验室、计算机教室电路	电源插头插入插座面板前后是否有松动或接触不良		
20		电源线铺设是否防阻燃管（槽）保护，或防阻燃管（槽）有破损		
21		是否按规定配备消防器材，或消防器材失效		
22		线缆管（槽）壁装顶装是否牢固，有无松动、脱落的现象		
23		线缆管（槽）是否悬空铺设		
24		人走动区域内的线缆管（槽）是否凸出地面铺设，线缆管（槽）使用材质是否牢固		
25		人走动区域内的给水排水管是否凸出地面铺设，且未采取提醒注意标志		
26		临时使用的电源线缆是否存在不按规定的乱接、乱拉情况		
27		设备安装后是否留出安全使用距离		
28	课桌椅	桌、椅、柜与人员接触的部分是否有锐边、尖角，凸出的锋利部分		
29		桌、椅、柜是否有结构松动、整体摇晃或易倾倒		
30		桌、椅、柜损坏后未及时修复是否仍在使用		
31		陈列柜、展示柜等设施是否有固定措施，是否易倾倒		

填报人签字： 初次排查时间： 排查人员签名：	联系人电话： 整改时间（选填）： 整改负责人（选填）：
------------------------------	-----------------------------------

排查问题（详细情况）记录：